1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									25	26	27		28	29		30
				Einwohner IST													Einwohner Planziel					Schmutzwasserabfluss																	
Fl.-Nr.	Ortsteil	Entwässerungs-system gemäß GIS	Nutzung *)	E	EGW	EW 6+7	$A_{E,IST}$ [ha]	$A_{E,Zuw\ sicht}$ [ha]	$A_{E,Planziel}$ [ha] 9+10	Bef.-grad als rechner. Ansatz [%]	$A_{U,bef}$ [ha] 10x12	$A_{U,Planziel}$ [ha] 11x12	Einwohner-dichte IST [E/ha] 6/11	Ansatz Einwohner-dichte Zuwachsfl. [E/ha]	Zuwachs EW E 10x16	Zuwachs Gewerbe EGW	E 6+17	EGW 7+18	EW 19+20	Bemerkung	$w_{k,z}$ [l/(E x d)]	$Q_{S,aM}$ [l/s]	$Q_{S,dM}$ [l/s]	$Q_{L,aM}$ [l/s]	$Q_{L,aM}$ [l/s]	$Q_{L,h,aM}$ [l/s]	$Q_{L,h,MIN}$ [l/s]	$Q_{L,h,MAX}$ [l/s]	$Q_{L,h,MAX}$ [l/s]	m [%]	$Q_{F,aM}$ [l/s]	$Q_{T,aM}$ [l/s]	$Q_{T,h,aM}$ [l/s]	$Q_{R,N}$ [l/s]	c_{CSB} / c_S [mg/l]	c_N [mg/l]	$Q_{Dr,aM}$ [l/s]
1. Tandem - SK1																																						
TA1 + TA2 + TA6	Tandern	Trenn	WA	0	0	0	0,00	3,09	3,09	40,0%	0,00	1,24	0	40	124	0	124	0	124		110	0,16	0,00	-	0,16	0,316	0,00	-	0,32	25%	0,05	0,21	0,368	0,16	600	450	
TA11	Tandern	Misch	MD	259	0	259	11,08	0,00	11,08	40,0%	4,43	4,43	23	0	0	0	259	0	259		110	0,33	0,00	-	0,33	0,659	0,00	-	0,66	40%	0,22	0,55	0,879	0,00	600	360	
TA3 + TA4 + TA5 + TA7 + TA8	Tandern	Misch	WA	0	0	0	0,00	0,54	0,54	40,0%	0,00	0,22	0	40	22	0	22	0	22		110	0,03	0,00	-	0,03	0,056	0,00	-	0,06	25%	0,01	0,04	0,065	0,00	600	450	
Einzugsgebiet Tandern - SK1				**259**	**0**	**259**	**11,08**	**3,63**	**14,71**	**40,0%**	**4,43**	**5,88**			**146**	**0**	**405**	**0**	**405**	**Einzugsgebiet SK1 Tandern Prognose**	-	**0,52**	**0,00**	-	**0,52**	**1,03**	**0,00**	-	**1,03**	-	**0,28**	**0,80**	**1,31**	**0,16**	**600**	**388**	**2,06**
davon Mischsystem				*259*	*0*	*259*	*11,08*	*0,54*	*11,62*	40,0%	*4,43*	*4,65*			*22*	*0*	*281*	*0*	*281*																			
davon Trennsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3,09*	*3,09*	40,0%	*0,00*	*1,24*			*124*	*0*	*124*	*0*	*124*	**Einzugsgebiet SK1 Tandern Ist**	-	**0,33**	**0,00**	-	**0,33**	**0,66**	**0,00**	-	**0,66**	-	**0,22**	**0,55**	**0,88**	**0,00**	**600**	**360**	**1,87**
2. Tandern - SK2																																						
TA13 + TA18	Tandern	Trenn	WA	0	0	0	0,00	0,71	0,71	40,0%	0,00	0,28	0	41	29	0	29	0	29		110	0,04	0,00	-	0,04	0,074	0,00	-	0,07	25%	0,01	0,05	0,086	0,04	600	450	
TA16	Tandern	Misch	MD	215	0	215	9,20	0,00	9,20	40,0%	3,68	3,68	23	0	0	0	215	0	215		110	0,27	0,00	-	0,27	0,547	0,00	-	0,55	40%	0,18	0,46	0,730	0,00	600	360	
TA9 + TA10 + TA12 + TA14 + TA15 + TA17	Tandern	Misch	WA	0	0	0	0,00	1,01	1,01	40,0%	0,00	0,40	0	41	41	0	41	0	41		110	0,05	0,00	-	0,05	0,104	0,00	-	0,10	25%	0,02	0,07	0,122	0,00	600	450	
Einzugsgebiet Tandern - SK2				**215**	**0**	**215**	**9,20**	**1,72**	**10,92**	**40,0%**	**3,68**	**4,37**			**70**	**0**	**285**	**0**	**285**	**Einzugsgebiet SK2 Tandern Prognose**	-	**0,36**	**0,00**	-	**0,36**	**0,73**	**0,00**	-	**0,73**	-	**0,21**	**0,59**	**0,94**	**0,04**	**600**	**378**	**2,03**
davon Mischsystem				*215*	*0*	*215*	*9,20*	*1,01*	*10,21*	40,0%	*3,68*	*4,08*			*41*	*0*	*256*	*0*	*256*																			
davon Trennsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,71*	*0,71*	40,0%	*0,00*	*0,28*			*29*	*0*	*29*	*0*	*29*	**Einzugsgebiet SK2 Tandern Ist**	-	**0,27**	**0,00**	-	**0,27**	**0,55**	**0,00**	-	**0,55**	-	**0,18**	**0,46**	**0,73**	**0,00**	**600**	**360**	**1,55**
3. Tandern - RÜB3																																						
TA20	Tandern	Trenn	MD	12	0	12	0,52	0,00	0,52	40,0%	0,21	0,21	23	0	0	0	12	0	12		110	0,02	0,00	-	0,02	0,031	0,00	-	0,03	40%	0,01	0,03	0,041	0,02	600	360	
TA19 + TA22 + TA28 + TA27 + TA29	Tandern	Trenn	WA	0	0	0	0,00	4,06	4,06	40,0%	0,00	1,62	0	41	166	0	166	0	166		110	0,21	0,00	-	0,21	0,423	0,00	-	0,42	25%	0,07	0,28	0,463	0,21	600	450	
TA26	Tandern	Misch	MD	375	120	495	16,07	0,00	16,07	40,0%	6,43	6,43	23	0	0	0	375	120	495	Sportgaststätte, Gasthaus Schloss Tandern, Pension	110	0,46	0,15	-	0,63	0,955	0,64	-	1,60	40%	0,42	1,05	2,018	0,00	600	360	
TA21 + TA23 + TA24 + TA25 + TA30	Tandern	Misch	WA	0	0	0	0,00	0,56	0,56	40,0%	0,00	0,22	0	40	22	0	22	0	22		110	0,03	0,00	-	0,03	0,056	0,00	-	0,06	25%	0,01	0,04	0,065	0,00	600	450	
Einzugsgebiet Tandern - RÜB3				**387**	**120**	**507**	**16,59**	**4,62**	**21,21**	**40,0%**	**6,64**	**8,48**			**188**	**0**	**575**	**120**	**695**	**Einzugsgebiet RÜB3 Tandern Prognose**	-	**0,73**	**0,15**	-	**0,88**	**1,46**	**0,64**	-	**2,11**	-	**0,51**	**1,39**	**2,62**	**0,23**	**600**	**381**	**4,93**
davon Mischsystem				*375*	*120*	*495*	*16,07*	*0,56*	*16,63*	40,0%	*6,43*	*6,65*			*22*	*0*	*397*	*120*	*517*																			
davon Trennsystem				*12*	*0*	*12*	*0,52*	*4,06*	*4,58*	40,0%	*0,21*	*1,83*			*166*	*0*	*178*	*0*	*178*	**Einzugsgebiet RÜB3 Tandern Ist**	-	**0,49**	**0,15**	-	**0,65**	**0,99**	**0,64**	-	**1,63**	-	**0,43**	**1,08**	**2,06**	**0,02**	**600**	**360**	**3,66**
4. Tandern - SK4																																						
TA45 + TA47	Tandern	Trenn	WA	0	0	0	0,00	3,46	3,46	40,0%	0,00	1,38	0	41	143	0	143	0	143		110	0,18	0,00	-	0,18	0,364	0,00	-	0,36	25%	0,06	0,24	0,425	0,18	600	450	
TA36 + TA43	Tandern	Misch	MD	238	0	238	10,18	0,00	10,18	40,0%	4,07	4,07	23	0	0	0	238	0	238		110	0,30	0,00	-	0,30	0,606	0,00	-	0,61	40%	0,20	0,51	0,808	0,00	600	360	
TA31 + TA32 + TA33 + TA34 + TA35 + TA37 + TA38 + TA39 + TA40 + TA41 + TA42 + TA44 + TA46 + TA48	Tandern	Misch	WA	0	0	0	0,00	2,02	2,02	40,0%	0,00	0,81	0	42	84	0	84	0	84		110	0,11	0,00	-	0,11	0,214	0,00	-	0,21	25%	0,04	0,14	0,250	0,00	600	450	
Direkteinzugsgebiet Tandern - SK4				**238**	**0**	**238**	**10,18**	**5,48**	**15,66**	**40,0%**	**4,07**	**6,26**			**227**	**0**	**465**	**0**	**465**	**Direkteinzugsgebiet SK4 Tandern Prognose**	-	**0,59**	**0,00**	-	**0,59**	**1,18**	**0,00**	-	**1,18**	-	**0,30**	**0,89**	**1,48**	**0,18**	**600**	**399**	
davon Mischsystem				*238*	*0*	*238*	*10,18*	*2,02*	*12,20*	40,0%	*4,07*	*4,88*			*84*	*0*	*322*	*0*	*322*																			
davon Trennsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3,46*	*3,46*	40,0%	*0,00*	*1,38*			*143*	*0*	*143*	*0*	*143*	**Direkteinzugsgebiet SK4 Tandern Ist**	-	**0,30**	**0,00**	-	**0,30**	**0,61**	**0,00**	-	**0,61**	-	**0,20**	**0,51**	**0,81**	**0,00**	**600**	**360**	
Gesamteinzugsgebiet SK4 - Tandern				**1.099**	**120**	**1.219**	**47,05**	**15,45**	**62,50**	**40,0%**	**18,82**	**25,00**			**631**	**0**	**1.730**	**120**	**1.850**	**Gesamteinzugsgebiet SK4 Tandern Prognose**	-	**2,20**	**0,15**	-	**2,36**	**4,41**	**0,64**	-	**5,05**	-	**1,36**	**3,66**	**6,35**	**0,60**	**600**	**386**	**13,08**
davon Mischsystem				*1.087*	*120*	*1.207*	*46,53*	*4,13*	*50,66*	40,0%	*18,61*	*20,26*			*169*	*0*	*1.256*	*120*	*1.376*																			
davon Trennsystem				*12*	*0*	*12*	*0,52*	*11,32*	*11,84*	40,0%	*0,21*	*4,74*			*462*	*0*	*474*	*0*	*474*	**Gesamteinzugsgebiet SK4 Tandern Ist**	-	**1,40**	**0,15**	-	**1,55**	**2,80**	**0,64**	-	**3,44**	-	**1,03**	**2,59**	**4,48**	**0,02**	**600**	**360**	**8,79**
5. Hilgertshausen - RÜ1																																						
H35 + H36 + H46 + H50 + H53	Hilgertshausen	Trenn	WA	0	0	0	0,00	12,82	12,82	35,0%	0,00	4,49	0	26	327	0	327	0	327		110	0,42	0,00	-	0,42	0,833	0,00	-	0,83	25%	0,14	0,56	0,971	0,42	750	563	
H52	Hilgertshausen	Trenn	MD	22	0	22	0,66	0,00	0,66	35,0%	0,23	0,23	33	0	0	0	22	0	22		110	0,03	0,00	-	0,03	0,056	0,00		0,06	25%	0,01	0,04	0,065	0,03	750	563	
H46	Hilgertshausen	Misch	MD	592	0	592	18,07	0,00	18,07	35,0%	6,32	6,32	33	0	0	0	592	0	592		110	0,75	0,00	-	0,75	1,507	0,00	-	1,51	25%	0,25	1,00	1,759	0,00	750	563	
H37 + H38 + H39 + H40 + H41 + H42 + H43 + H44 + H45 + H47 + H49 + H51	Hilgertshausen	Misch	WA	0	0	0	0,00	2,13	2,13	35,0%	0,00	0,75	0	26	54	0	54	0	54		110	0,07	0,00	-	0,07	0,138	0,00	-	0,14	25%	0,02	0,09	0,160	0,00	750	563	
Einzugsgebiet Tandern - RÜ1				**614**	**0**	**614**	**18,73**	**14,95**	**33,68**	**35,0%**	**6,56**	**11,79**			**381**	**0**	**995**	**0**	**995**	**Einzugsgebiet RÜ1 Hilgertshausen Prognose**	-	**1,27**	**0,00**	-	**1,27**	**2,53**	**0,00**	-	**2,53**	-	**0,42**	**1,69**	**2,96**	**0,44**	**750**	**563**	
davon Mischsystem				*592*	*0*	*592*	*18,07*	*2,13*	*20,20*	35,0%	*6,32*	*7,07*			*54*	*0*	*646*	*0*	*646*										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,89									
davon Trennsystem				*22*	*0*	*22*	*0,66*	*12,82*	*13,48*	35,0%	*0,23*	*4,72*			*327*	*0*	*349*	*0*	*349*	**Einzugsgebiet RÜ1 Hilgertshausen Ist**	-	**0,78**	**0,00**	-	**0,78**	**1,56**	**0,00**	-	**1,56**	-	**0,26**	**1,04**	**1,82**	**0,03**	**723**	**542**	
																													$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,06									
6. Hilgertshausen - RÜ2																																						
H1 + H8	Hilgertshausen	Trenn	WA	0	0	0	0,00	0,14	0,14	40,0%	0,00	0,06	0	26	4	0	4	0	4	FBH Fertigungsbetrieb	110	0,01	0,00	-	0,01	0,010	0,00	-	0,01	25%	0,00	0,01	0,012	0,01	750	563	
H4	Hilgertshausen	Trenn	GE	0	100	100	4,88	0,00	4,88	80,0%	3,90	3,90	0	0	0	0	0	100	100	Zuwachs Gewerbegebiet	110	0,00	0,13	-	0,13	0,000	0,54	-	0,54	25%	0,04	0,17	0,579	0,13	750	563	
H5 + H6	Hilgertshausen	Trenn	GE	0	0	0	0,00	0,44	0,44	80,0%	0,00	0,35	0	0	0	8	0	8	8		110	0,00	0,01	-	0,01	0,000	0,04	-	0,04	25%	0,00	0,01	0,046	0,01	750	563	
H7	Hilgertshausen	Trenn	MD	77	0	77	2,36	0,00	2,36	40,0%	0,94	0,94	33	0	0	0	77	0	77		110	0,10	0,00	-	0,10	0,196	0,00	-	0,20	25%	0,03	0,13	0,229	0,10	750	563	
H16 + H23	Hilgertshausen	Misch	MD	673	50	723	20,55	0,00	20,55	40,0%	8,22	8,22	33	0	0	0	673	50	723	Metzgerei Häuserer und Bäckerei Kornprobst	110	0,86	0,08	-	0,92	1,714	0,27	-	1,98	25%	0,31	1,23	2,269	0,00	750	563	
H9 + H10 + H11 + H12 + H13 + H14 + H15 + H17 + H21 + H22 + H24 + H25 + H26	Hilgertshausen	Misch	WA	0	0	0	0,00	2,45	2,45	40,0%	0,00	0,98	0	26	63	0	63	0	63		110	0,08	0,00	-	0,08	0,160	0,00	-	0,16	25%	0,03	0,11	0,187	0,00	750	563	
Einzugsgebiet Hilgertshausen - RU2				**750**	**150**	**900**	**27,79**	**3,03**	**30,82**	**46,9%**	**13,07**	**14,46**			**67**	**8**	**817**	**158**	**975**	**Einzugsgebiet RU2 Hilgertshausen Prognose**	-	**1,04**	**0,20**	-	**1,24**	**2,08**	**0,85**	-	**2,93**	-	**0,41**	**1,66**	**3,34**	**0,24**	**750**	**563**	
davon Mischsystem				*673*	*50*	*723*	*20,55*	*2,45*	*23,00*	40,0%	*8,22*	*9,20*			*63*	*0*	*736*	*50*	*786*										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,78									
davon Trennsystem				*77*	*100*	*177*	*7,24*	*0,58*	*7,82*	67,2%	*4,85*	*5,26*			*4*	*8*	*81*	*108*	*189*	**Einzugsgebiet RU2 Hilgertshausen Ist**	-	**0,95**	**0,19**	-	**1,15**	**1,91**	**0,80**	-	**2,71**	-	**0,38**	**1,53**	**3,10**	**0,23**	**750**	**563**	
																													$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,73									
7. Hilgertshausen - RÜ3																																						
H55 + H56 + H57 + H58 + H60 + H61	Hilgertshausen	Misch	WA	0	0	0	0,00	0,82	0,82	40,0%	0,00	0,33	0	27	22	0	22	0	22		110	0,03	0,00	-	0,03	0,056	0,00	-	0,06	25%	0,01	0,04	0,065	0,00	750	563	
H54 + H59	Hilgertshausen	Misch	MD	258	0	258	7,87	0,00	7,87	40,0%	3,15	3,15	33	0	0	0	258	0	258		110	0,33	0,00	-	0,33	0,657	0,00	-	0,66	25%	0,11	0,44	0,766	0,00	750	563	
Einzugsgebiet Hilgertshausen - RÜ3				**258**	**0**	**258**	**7,87**	**0,82**	**8,69**	**40,0%**	**3,15**	**3,48**			**22**	**0**	**280**	**0**	**280**	**Einzugsgebiet RÜ3 Hilgertshausen Prognose**	-	**0,36**	**0,00**	-	**0,36**	**0,71**	**0,00**	-	**0,71**	-	**0,12**	**0,49**	**0,83**	**0,00**	**750**	**563**	
davon Mischsystem				*258*	*0*	*258*	*7,87*	*0,82*	*8,69*	40,0%	*3,15*	*3,48*			*22*	*0*	*280*	*0*	*280*										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,00									
davon Trennsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**Einzugsgebiet RÜ3 Hilgertshausen Ist**	-	**0,33**	**0,00**	-	**0,33**	**0,66**	**0,00**	-	**0,66**	-	**0,11**	**0,44**	**0,77**	**0,00**	**750**	**563**	
																													$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,00									
8.1 Hilgertshausen - Best. SK4 / Gepl. RÜB4																																						
H2	Hilgertshausen	Trenn	GE	0	0	0	0,00	2,96	2,96	80,0%	0,00	2,38	0	0	0	20	0	20	20	Zuwachs Gewerbegebiet	110	0,00	0,03	-	0,03	0,000	0,11	-	0,11	25%	0,01	0,03	0,116	0,03	750	563	
Hineu (Fl.Nr. 438+437)	Hilgertshausen	Trenn	GE	0	0	0	0,00	7,37	7,37	80,0%	0,00	5,90	0	0	0	30	0	30	30	Zuwachs Gewerbegebiet	110	0,00	0,04	-	0,04	0,000	0,16	-	0,16	25%	0,01	0,05	0,174	0,04	750	563	
H3	Hilgertshausen	Trenn	GE	0	20	20	3,03	0,00	3,03	80,0%	2,42	2,42	0	0	0	0	0	20	20	Verschiedene Betriebe	110	0,00	0,03	-	0,03	0,000	0,11	-	0,11	25%	0,01	0,03	0,116	0,03	750	563	
H20	Hilgertshausen	Trenn	MD	11	0	11	0,35	0,00	0,35	40,0%	0,14	0,14	31	0	0	0	11	0	11		110	0,01	0,00	-	0,01	0,028	0,00	-	0,03	25%	0,00	0,02	0,033	0,01	750	563	
H27	Hilgertshausen	Trenn	WA	0	0	0	0,00	3,26	3,26	40,0%	0,00	1,30	0	27	87	0	87	0	87		110	0,11	0,00	-	0,11	0,222	0,00	-	0,22	25%	0,04	0,15	0,256	0,11	750	563	
H130 (Ist: M5; Prognose: T5)	Hilgertshausen	Trenn	Straße	0	0	0	0,24	0,00	0,24	90,0%	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	0																			
H18 + H28 + H29	Hilgertshausen	Misch	WA	0	0	0	0,00	0,80	0,80	40,0%	0,00	0,32	0	26	21	0	21	0	21		110	0,03	0,00	-	0,03	0,053	0,00	-	0,05	25%	0,01	0,04	0,062	0,00	750	563	
H19 + H31 + H32 + H33 + H34	Hilgertshausen	Misch	MD	226	20	246	6,92	0,00	6,92	40,0%	2,77	2,77	33	0	0	0	226	20	246	FFP Pulverbeschichtung	110	0,29	0,03	-	0,31	0,575	0,11	-	0,68	25%	0,10	0,42	0,787	0,00	750	563	
Teileinzugsgebiet Hilgertshausen - Best. SK4 / Gepl. RÜB4				**237**	**40**	**277**	**10,54**	**14,41**	**24,95**	**61,9%**	**5,55**	**15,45**			**108**	**50**	**345**	**90**	**435**										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,62									
davon Mischsystem				*226*	*20*	*246*	*6,92*	*0,80*	*7,72*	40,0%	*2,77*	*3,09*			*21*	*0*	*247*	*20*	*267*										$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,14									
davon Trennsystem				*11*	*20*	*31*	*3,62*	*13,61*	*17,23*	71,8%	*2,78*	*12,36*			*87*	*50*	*98*	*70*	*168*																			
8.2 Oberdorf und Niederdorf - Best. SK4 / Gepl. RÜB4																																						
ODND1 + ODND8	Oberdorf + Niederdorf	Trenn	MD	121	70	191	11,71	0,00	11,71	40,0%	4,68	4,68	10	0	0	0	121	70	191	Gast- und Tafernwirtschaft (ca. 150 - 280 Sitzplätze)	110	0,15	0,09	-	0,24	0,308	0,38	-	0,68	25%	0,08	0,32	0,764	0,24	750	563	
ODND2 + ODND3 + ODND4 + ODND5 + ODND6 + ODND7 + ODND9	Oberdorf + Niederdorf	Trenn	WA	0	0	0	0,00	1,99	1,99	40,0%	0,00	0,80	0	10	19	0	19	0	19		110	0,02	0,00	-	0,02	0,048	0,00	-	0,05	25%	0,01	0,03	0,056	0,02	750	563	
Teileinzugsgebiet Oberdorf und Niederdorf - Best. SK4 / Gepl. RÜB4				**121**	**70**	**191**	**11,71**	**1,99**	**13,70**	**40,0%**	**4,68**	**5,48**			**19**	**0**	**140**	**70**	**210**										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,73									
davon Mischsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*										$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,68									
davon Trennsystem				*121*	*70*	*191*	*11,71*	*1,99*	*13,70*	40,0%	*4,68*	*5,48*			*19*	*0*	*140*	*70*	*210*																			
8.3 Stadelham - Best. SK4 / Gepl. RÜB4																																						
STA1 + STA3 + STA4	Stadelham	Trenn	MD	43	0	43	6,01	0,00	6,01	40,0%	2,40	2,40	7	2	13	0	56	0	56	Nachverdichtungsansatz	110	0,07	0,00	-	0,07	0,143	0,00	-	0,14	25%	0,02	0,10	0,166	0,07	750	563	
STA2	Stadelham	Trenn	WA	0	0	0	0,00	0,18	0,18	40,0%	0,00	0,07	0	22	4	0	4	0	4		110	0,01	0,00	-	0,01	0,010	0,00	-	0,01	25%	0,00	0,01	0,012	0,01	750	563	
Teileinzugsgebiet Stadelham - Best. SK4 / Gepl. RÜB4				**43**	**0**	**43**	**6,01**	**0,18**	**6,19**	**40,0%**	**2,40**	**2,48**			**17**	**0**	**60**	**0**	**60**										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,15									
davon Mischsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*										$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,14									
davon Trennsystem				*43*	*0*	*43*	*6,01*	*0,18*	*6,19*	40,0%	*2,40*	*2,48*			*17*	*0*	*60*	*0*	*60*																			
8.4 Ed - Best. SK4 / Gepl. RÜB4																																						
ED1	Ed	Trenn	MD	23	0	23	3,87	0,00	3,87	40,0%	1,55	1,55	6	1	2	0	25	0	25	nachverdichtungsansatz	110	0,03	0,00	-	0,03	0,064	0,00	-	0,06	25%	0,01	0,04	0,074	0,03	750	563	
Teileinzugsgebiet Ed - Best. SK4 / Gepl. RÜB4				**23**	**0**	**23**	**3,87**	**0,00**	**3,87**	**40,0%**	**1,55**	**1,55**			**2**	**0**	**25**	**0**	**25**										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,06									
davon Mischsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*										$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,06									
davon Trennsystem				*23*	*0*	*23*	*3,87*	*0,00*	*3,87*	40,0%	*1,55*	*1,55*			*2*	*0*	*25*	*0*	*25*																			
8.5 Mannried - Best. SK4 / Gepl. RÜB4																																						
MAN1	Mannried	Trenn	MD	21	0	21	2,28	0,00	2,28	40,0%	0,91	0,91	9	4	9	0	30	0	30	nachverdichtungsansatz	110	0,04	0,00	-	0,04	0,076	0,00	-	0,08	25%	0,01	0,05	0,089	0,04	750	563	
Teileinzugsgebiet Mannried - RÜB4				**21**	**0**	**21**	**2,28**	**0,00**	**2,28**	**40,0%**	**0,91**	**0,91**			**9**	**0**	**30**	**0**	**30**										$Q_{E,L,rec,Tr,Planziel}$ =	0,08									
davon Mischsystem				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*										$Q_{E,L,rec,Tr,IV}$ =	0,08									
davon Trennsystem				*21*	*0*	*21*	*2,28*	*0,00*	*2,28*	40,0%	*0,91*	*0,91*			*9*	*0*	*30*	*0*	*30*																			
8.6 Pirket - RÜ4 (SKO)																																						
PIR1 + PIR3 + PIR4	Pirket	Trenn	MD	11	0	11	1,24	0,00	1,24	40,0%	0,50	0,50	9	0	0	0	11	0	11		110	0,01	0,00	-	0,01	0,028	0,00	-	0,03	25%	0,00	0,02	0,033	0,01	750	563	
PIR2	Pirket	Trenn	WA	0	0	0	0,00	0,15	0,15	40,0%	0,00	0,06	0	25	4	0	4	0	4		110	0,01	0,00	-	0,01	0,010	0,00	-	0,01	25%	0,00	0,01	0,012	0,01	750	563	
**Teileinzugsgebiet Pirket - Best.