



Schachtnummer	
Haltungsbezeichnung	
Straße	
Schachtabstand	m
Gesamtlänge	m
Nennweite	mm
Sohlgefälle	0/00
Q,voll	l/s
v,voll	m/s
Geländehöhe	m + NN
Kanaltiefe	m
Sohlhöhe	m + NN

GU172	GU173	GU173A	GU162	GU174	GU175	GURÜ2	GU177	GU178
GU172	GU173	GU173A	GU162	GU174	GU175	GURÜ2	GU177	
GRÜNFLÄCHE FORSTBACH			Freisingerstraße		Sammler an der Ilm			
49.46	40.60	15.02	11.10	33.07	37.16	5.19	35.51	
105.08			11.10	70.23			5.19	35.51
600 B			800 B	1000 RP			250 AZ	700 RP
3.03	6.90	11.32	14.41	3.33	6.19	19.27	3.66	
336.74	509.15	652.66	1572.47	1356.93	1851.73	105.78	556.15	
1.19	1.80	2.31	3.13	1.73	2.36	2.16	1.44	
476.05	477.58	477.31	477.54	478.42	477.89	477.04	476.83	476.58
1.53	1.41	1.92	2.97	2.60	2.00	2.09	2.03	2.18
474.52	475.90	475.62	475.45	475.29	475.18	474.95	474.80	474.40
							474.53	

GURÜ2	GURÜ2.AUSL
GURÜ2	
Sammler an der Ilm	
8.67	
8.67	
900 RP	
5.77	
1354.86	
2.13	
477.04	477.04
1.57	1.57
475.47	475.42

Vermessungstechnische Bezugssysteme:  
 Lage: DHDN 90 mit GK-Abbildung  
 Höhe: DHHN12, NN-Höhen, Status 100

Ihr Partner für Infrastrukturmaßnahmen	Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB  Blütenweg 5 86551 Aichach T +49 8251 8750 0 F +49 8251 8750 27 info@mayr-ingenieure.de	bearbeitet	14.03.2025	Erl
		gezeichnet	14.03.2025	Brand
		geprüft	14.03.2025	Mayr
		Projekt-Nr.	2019-123-30	
		Plan-Nr.	2019-123-30_Blg10_Längenschnitte.dwg	
		Aichach, den 14.03.2025		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# GENEHMIGUNGSPLANUNG

Gemeinde Hilgertshausen-Tandern Schrobenhausener Straße 9, 86567 Hilgertshausen-Tandern, Tel. 08250 9988-0, Fax. 08250 9988-44, E-Mail: gemeinde@hi-ta.bayern.de		Unterlage / Blatt-Nr.: 10.2 Längenschnitt RÜ2 Hilgertshausen Maßstab: 1 : 1.000/100
---	--	--

## Abwasserbeseitigung Hilgertshausen Überrechnung der Mischwasserbehandlungsanlagen nach DWA-A 102-2 für das Planziel und Neubau RÜB4 Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung

aufgestellt:	
Hilgertshausen, den .....	