



466.00 m+NN

Schachtnummer	
Haltungsbezeichnung	
Straße	
Schachtabstand	m
Gesamtlänge	m
Nennweite	mm
Sohlgefälle	0/00
Q,voll	l/s
v,voll	m/s
Geländehöhe	m + NN
Kanaltiefe	m
Sohlhöhe	m + NN

TH11	TH12	TH13	THBÜ	THPW
	TH11	TH12	TH13	THBÜ_2
	Markenweg			Markenweg
	48.83	41.21	9.21	35.19
	100.34			35.19
	500 SB			1400 SB
	24.78	12.13	29.32	19.61
	597.32	417.50	649.86	7986.16
	3.04	2.12	3.31	5.19
Geländehöhe	475.36	474.15	473.52	473.33
Kanaltiefe	2.95	2.95	2.82	2.89
Sohlhöhe	472.41	471.20	470.70	469.77*

* Aufgrund fehlender aktueller Bestandsdaten wurde die Zulaufhöhe dem Bestandsplan vom 13.11.1991 der Fa. Weigl Bau entnommen

466.00 m+NN

THBÜ	TH14	TH14.AUS
	THBÜ	TH14
	Markenweg	
	33.02	9.75
	33.02	9.75
	600 SB	DN600
	16.05	14.36
	777.55	735.36
	2.75	2.60
Geländehöhe	473.33	472.26
Kanaltiefe	2.18	1.64
Sohlhöhe	471.15	470.62

Vermessungstechnische Bezugssysteme:
Lage: DHDN 90 mit GK-Abbildung
Höhe: DHHN12, NN-Höhen, Status 100

 mayr ingenieure Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB Blütenweg 5 86551 Aichach T +49 8251 8750 0 F +49 8251 8750 27 info@mayr-ingenieure.de Ihr Partner für Infrastrukturmaßnahmen	bearbeitet	14.03.2025	Erl
	gezeichnet	14.03.2025	Brand
	geprüft	14.03.2025	Mayr
	Projekt-Nr.	2019-123-30	
	Plan-Nr.	2019-123-30_Blg10_Längenschnitte.dwg	
Aichach, den 14.03.2025			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

GEMEHMIGUNGSPLANUNG

Gemeinde Hilgertshausen-Tandern Schrobenhausener Straße 9, 86567 Hilgertshausen-Tandern, Tel. 08250 9988-0, Fax. 08250 9988-44, E-Mail: gemeinde@hi-ta.bayern.de		Unterlage / Blatt-Nr.: 10.5 Längenschnitt SK5 Thalmannsdorf Maßstab: 1 : 1.000/100
---	--	--

Abwasserbeseitigung Hilgertshausen Überrechnung der Mischwasserbehandlungsanlagen nach DWA-A 102-2 für das Planziel und Neubau RÜB4 Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung

aufgestellt:	
Hilgertshausen, den	